


Umbau eines Reglereinsatzes UVR1611K-N \Rightarrow UVR1611K



Soll ein Reglereinsatz UVR1611K-N in eine (alte, kleine) Konsole UVR1611K eingesetzt werden, so muss wegen der unterschiedlichen Bauhöhen das Gehäuse getauscht werden.

Die Reglereinsätze UVR1611K-N erkennt man an der schwarzen Gehäusefarbe.

Vorgangsweise

1. Entfernen der Befestigungsschrauben auf der Rückseite beider Reglereinsätze



2. Austausch der Gehäuse



3. Zusammenschrauben der Gehäuseteile

Die Rückwände sind identisch und dürfen nicht getauscht werden, da sonst die Seriennummern vertauscht werden.

Technische Änderungen vorbehalten

© 2017